



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово**

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 128 «Детский
сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-
речевому направлению
развития воспитанников»

(место составления акта)

“ 08 ” апреля 20 14 г.

(дата составления акта)

10 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 212

По адресу/адресам: 650001, г. Кемерово, ул. Инициативная, 6 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 12.03.2014 № 539-ВН заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 128 «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития воспитанников»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20 12 г. с 10 час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней с 27.03.2014 по 08.04.2014
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: 18.03.2014 16 час. Соловьева Тамара Николаевна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников».

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Николаева Татьяна Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Соловьева Тамара Николаевна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки от 06.03.2012 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Инициативная, 6 а, были выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ статьи 28, ч.1 и СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164), в результате которой выдано предписание от 06.03.2012 № 190-ОЛ об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 01.03.2014.

Ответственность за выполнение предписания от 06.03.2012 № 190-ОЛ возложена на юридическое лицо - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников».

С 27.03.2014 по 08.04.2014 при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Инициативная, 6 а, по выполнению предписания от 06.03.2012 № 190-ОЛ со сроком исполнения до 01.03.2014, установлено следующее:

- Пункт 1. Исключить перекомплект детей в детском саду в соответствии с п. 1.10. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164) - выполнено (при расчетной наполняемости детского сада 136 мест средняя посещаемость за март 2014 года составила 136 детей. Перекомплекта детей в детском саду на момент проверки 27.03.2014 нет).
- Пункт 2. Выполнить обогрев пола в игровой первой группы раннего возраста, расположенной на первом этаже здания в соответствии с п. 5.5, СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164) - выполнено.
- Пункт 3. В раздевальных обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей: выполнить подводку тепла в младшей группе - к 6 кабинкам, в старшей группе - к 5 кабинкам, в подготовительной группе - к 12 кабинкам, в средней группе - к 4 кабинкам в соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164) — выполнено.
- Пункт 4. Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы во всех группах оборудовать регулируемыми кранами во всех группах в соответствии с п. 8.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164) - СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164) утратил силу, согласно разделу IX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» установка резервных источников горячего водоснабжения с разводкой к санитарно-техническому оборудованию на время отсутствия централизованной подачи горячей воды не регламентируется.
- Пункт 5. В туалетной второй группы раннего возраста обеспечить целостность стен для проведения качественной влажной уборки в соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164) — выполнено.
- Пункт 6. В туалетной младшей группы обеспечить целостность потолка для проведения качественной влажной уборки в соответствии с п. 5.4. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164) — выполнено.
- Пункт 7. Увеличить уровень искусственной освещенности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освещению жилых общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 — выполнено частично (согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 01.04.2014 № 98 проведено 10 замеров уровней искусственной освещенности, из них 2 замера уровней искусственного освещения (игровая подготовительной группы) не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 62.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и составляют 150 люкс, при нормируемом уровне — 200 люкс. Представлено гарантийное письмо от .04.2014 № заведующей МБДОУ № 128 Соловьевой Т.Н. - прилагается).

- Пункт 8. Моечные раковины для столовой посуды во всех группах оборудовать гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания посуды в соответствии с п. 14.6. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164).


- Пункт 9. В прачечной восстановить работу вытяжной механической вентиляции в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» - выполнено (проведена замена вентилятора — акт приемки выполненных работ от 01.04.2013, акт поверки технической готовности вентиляционных систем от 13.06.2013).

- Пункт 10. В старшей и средней группах стационарные меловые классные доски оборудовать местным искусственным освещением, что является нарушением п. 6.9. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164) — выполнено (установлено местное освещение классных досок в подготовительной, старшей, средней и второй младшей группах).

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

• нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*: представлен

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о проведении проверки от 12.03.2014 № 539-ВН
протокол лабораторных исследований физических факторов от 01.04.2014 № 98

Подписи лиц, проводивших проверку: Николаева Татьяна Николаевна, ведущий
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области в городе Кемерово _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Соловьева Тамара Николаевна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития воспитанников».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«08 » апреля 2014 г.


(подпись)